

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: labtoxi@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro

www.aspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE**BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ****NR. 2069 data 04.10.2016**

Nr. înregistrare: 4536 data recepției 04.10.2016 ora 08:00

Date de proveniență probă:Beneficiar/Solicitant: **SERV PUBL APA SI CANAL CIUMANI** din Ciumani

Adresa:

Recoltat la: Ciumani adresa lesire statie de tratare

Data de: 03.10.2016 ora 08:00

De către: Domokos Lorand

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinării Monitorizare de control (contra cost) Data execuției analizei: 04.10.2016

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise Legii 458/2002	Metoda de analiză
1	Amoniu	mg/l	< 0,04	max 0,50	Metoda Merck Spectroquant - 114752
2	Azotiti	mg/l	0,036	max 0,50	Metoda Merck Spectroquant - 114776
3	Azotati	mg/l	1,78	max 50	Metoda Merck Spectroquant - 109713
4	Cloruri	mg/l	2,92	max 250	SR ISO 9297:2001
5	Indice de permang.	mg O2/l	0,40	max 5	SR EN ISO 8467:2001
6	pH	-	7,38	≥ 6,5 - ≤ 9,5	SR EN ISO 10523:2012
7	Conductivitate	microS/cm	97,4	max 2500	SR EN 27888:1997
8	Turbiditate	UNT	0,40	≤ 5	SR EN ISO 7027:2001
9	Duritate totala	gr.Ger.	2,4	min.5	SR ISO 6059:2008
10	Aluminiu	µg/l	101,0	max 200	Metoda Merck - 14825
Examen organoleptic:		Acceptabil consumatorilor.			

< = sub limita de detecție.

Avertisment: Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată.

Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice scop sau activitate, sau reproducere parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic sau fotocopiere) este interzisă fără acordul scris al laboratorului.

Executat: Stanczki Zoltán, chimist

Verificat-validat: András Attila, chimist

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL HARGHITA
LABORATOR DE CHIMIE
SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
MIERCUREA-CIUC



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro www.aspharghita.ro

Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 2069 din 04.10.2016

(nr. înregistrare: 4536/04.10.2016)

Proba analizată NU CORESPUNDE Legii 458/2002,

din punct de vedere fizico-chimic pentru parametrii analizați.

Măsuri: *Informarea populației privind duritatea scăzută a apei*

Șef compartiment

dr. Vass Előd

medic specialist igienă