

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: labtoxi@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro

www.aspharghita.ro

**LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE****BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ****NR. 2173 data 19.10.2016**

Nr. înregistrare: 4730 data recepției 19.10.2016 ora 15:00

**Date de proveniență probă:**Beneficiar/Solicitant: **SERV PUBL APA SI CANAL CIUMANI** din Ciumani

Adresa: \_\_\_\_\_

Recoltat la: Ciumani adresa Nr. 795-consumator

Data de: 19.10.2016 ora 09:30

De către: Domokos Lorand

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinării Monitorizare de control (contra cost) Data execuției analizei: 19.10.2016

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise Legii 458/2002	Metoda de analiză
1	Clor rezidual liber	mg/l	0,322	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	Metoda Merck Spectroquant - 100598
2	Clor rezidual total	mg/l	0,417	-	Metoda Merck - 00602

&lt; = sub limita de detecție.

**Avertisment:** Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată.

Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice scop sau activitate, sau reproducere parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic sau fotocopiere) este interzisă fără acordul scris al laboratorului.

Executat: Stanczki Zoltán, chimist

Verificat-validat: András Attila, chimist

  
Ing. András Attila  
chimist, specialist  
cod: 030920



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro www.aspharghita.ro

*Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă*

---

**NOTĂ DE INTERPRETARE**

**BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 2173 din 19.10.2016**

*(nr. înregistrare: 4730/19.10.2016)*

Proba analizată CORESPUNDE Legii 458/2002,

din punct de vedere fizico-chimic pentru parametrii analizați.

*Măsur:*

Șef compartiment

dr. Vass Előd

medic specialist igienă