



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.aspharghita.ro

LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 1306 data 25.05.2017

Nr. înregistrare: 1625 la data recepției 22.05.2017 ora 15:00

Date de proveniență probă

Beneficiar/Solicitant: SERV PUBL APA SI CANAL CIUMANI din Ciurani

Adresa: _____

Recoltat la: Ciurani adresa lesire statie de tratare

Data de: 22.05.2017 ora 10:20

De către: Ordog Tunde, as.pr.

Felul (tipul) probei: Apă potabilă (de consum)

Sursa: Instalatie centrală rețea clorinată

Scopul determinării Monitorizare audit (contra cost)

Data execuției analizei: 22.05.2017

| Caracteristici | Valoare admisă Legii 458/2002 | Valoare determinată | U.M. | Metoda de determinare |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| Nr.de colonii la 22 °C | | | | SR EN ISO 6222:2004 |
| Nr.de colonii la 37 °C | | | | SR EN ISO 6222:2004 |
| Bacterii coliforme | | | | SR EN ISO 9308-1/2015 |
| Escherichia coli | 0 | 0 | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 |
| Enterococi | 0 | 0 | ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002 |
| Bacterii sulfito-reducătoare | | | | SR EN 26461-2:2002 |
| Pseudomonas aeruginosa | | | | SR EN ISO 16266:2008 |
| Clostridium perfringens | | | | Legea 458/2002 Republicat |

OBSERVAȚII:

- ufc = unități formatoare de colonii

Avertisment: Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată.
Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice scop sau activitate, sau reproducere parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic sau fotocopiere) este interzisă fără acordul scris al laboratorului.

Executat:

Fecső Zoltán, asistent principal

Verificat:

Bálint Katalin, inginer chimist

Validat:

Dr.Krausz Tibor



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro www.aspharghita.ro

Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ nr. 1306 din 25.05.2017

(nr. înregistrare: 1625/22.05.2017)

Proba analizată **CORESPUNDE** Legii 458/2002

din punct de vedere microbiologic pentru parametrii analizați.

Măsurî:

Șef compartiment

dr. Vass Előd
medic specialist igienă