

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA**

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: labtoxi@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro

www.aspharghita.ro

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE**BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ**NR. 1853 data 05.09.2016Nr. înregistrare: 4185 data recepției 05.09.2016 ora 14:30

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: COMUNA CIUMANI din Ciumani

Adresa: _____

Recoltat la: Ciumani adresa Consumator, Nr.795Data de: 05.09.2016 ora 08:00De către: Gall AttilaFelul (tipul) probei: Apă potabilă (de consum)Sursa: Instalație centrală rețea clorinatăScopul determinării Monitorizare de control (contra cost) Data execuției analizei: 05.09.2016

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise Legii 458/2002	Metoda de analiză
1	Clor rezidual liber	mg/l	0,276	≥ 0,1 - ≤ 0,5	Metoda Merck Spectroquant - 100598
2	Clor rezidual total	mg/l	0,339	-	Metoda Merck - 00602


< = sub limita de detecție.

Avertisment: Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată.

Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice scop sau activitate, sau reproducere parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic sau fotocopiare) este interzisă fără acordul scris al laboratorului.

Executat: Stanczki Zoltán, chimist

Verificat-validat: András Attila, chimist





DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1

tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142

e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro www.aspharghita.ro

Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 1853 din 05.09.2016

(nr.înregistrare: 4185/05.09.2016)

Proba analizată CORESPUNDE Legii 458/2002,

din punct de vedere fizico-chimic pentru parametri analizați.

Măsurii:

Șef compartiment

dr.Vass Előd
medic specialist igienă